

Formato N° 20
Metas del Plan Maestro Optimizado
Al 30 de Junio 2014

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año Base 2006	Año 2007		Año 2008		Año 2009		Año 2010		Año 2011		AÑO 2012 (*)		AÑO 2013 (*)		AÑO 2014 **	
			FEB.2007-ENE.2008		FEB.2008-ENE.2009		FEB.2009-ENE.2010		FEB.2010-ENE.2011		FEB.2011-ENE.2012		Proyec.	Ejecuc.	Proyec.	Ejecuc.	Proyec.	Ejecuc.
			Proyec.	Ejecuc.	Proyec.	Ejecuc.	Proyec.	Ejecuc.	Proyec.	Ejecuc.	Proyec.	Ejecuc.						
Incremento de Conexiones de agua potable	Unid.	-	915	948	939	1,150	967	1,325	958	1,626	1,033	1,659	1,863	1,723	1,960	1,686	900	690
Incremento de Conexiones de Alcantarillado	Unid.	-	768	791	1,026	1,160	889	1,387	855	1,176	1,043	1,275	1,862	1,824	1,819	950	604	526
Micromedición Conexiones Activas	%	81	85	96	88	95	90	98	91	99	92	99.5	92.0	89.3	99.1	93.7	93.8	95.9
Agua No Facturada	%	27	27	20	25	24	23	20	22	27	22	24.7	24.5	25.6	25.2	26.5	25.4	22.1
Presion Maxima	m.c.a	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	17.3	50	17.2	50	36.9	50	36.5
Presion Minima	m.c.a	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.1	10	10.0	10	12.6	10	11.4	
Relacion de Trabajo	%	64	59	74	54	69	54	56	51	70	49	91.10	60	77.5	59	85.9	82.0	65.6
Tratamiento de aguas servidas (Cajamarca)	lps	42	42	45	110	40	193	-	197	45	205	-	150	-	-	-	-	-
Conexiones activas de agua Potable	%	87	88	88	89	88	91	96	92	89	94	89.7	92.0	91.0	89.7	90.0	89.7	89.7
Actualizacion de Catastro de Agua Potable	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	80	S.I.

(*) Ejecución Plan Operativo Anual 2012 y AL IV TRIM.2013
 ** Ejecutado al mes de Junio 2014


Ing. Juan Rafael Felipe Díaz
 Gerente General
 E.P.S. SEDACAJ S.A.


Ing Gerardo Castillo Gomero
 Jefe Oficina General de Planificación
 E.P.S. SEDACAJ S.A.